



Mã số: 220921/0838/QTMT/REC

Tp. HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2022

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

- Đơn vị yêu cầu: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**
- Địa chỉ: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- Loại mẫu: Khí thải Số lượng: 02 mẫu

STT	MÃ SỐ MẪU	KÝ HIỆU/VỊ TRÍ LẤY MẪU
1	KT1.220921	0921/KT/U-NT/1: Tại ống khói lò thu hồi nhiệt của GT11
2	KT2.220921	0921/KT/U-NT/2: Tại ống khói lò thu hồi nhiệt của GT12

4. Ngày lấy mẫu: 21/09/2022

5. Kết quả thử nghiệm:

STT	THÔNG SỐ/ ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	GIỚI HẠN CHO PHÉP	
				QCVN 19:2009/ BTNMT (cột B, Kp=0,8; Kv=1)	QCVN 22:2009/ BTNMT (cột B, Kp=0,85; Kv=1)
<b>I</b>	<b>KT1.220921</b>				
1	Lưu lượng <sup>(dl)</sup> m <sup>3</sup> /h	US EPA METHOD 2	1.109.224	--	--
2	SO <sub>2</sub> <sup>(a)(c)</sup> mg/Nm <sup>3</sup>	HDKT – 01	< 2,62	400	255
3	NO <sub>x</sub> <sup>(a)(c)</sup> mg/Nm <sup>3</sup>	HDKT – 01	46,1	680	212,5
4	CO <sup>(a)(c)</sup> mg/Nm <sup>3</sup>	HDKT – 01	24,0	800	--
5	CO <sub>2</sub> <sup>(dl)</sup> %	HD/KT – CO <sub>2</sub>	2,70	--	--
6	Bụi <sup>(dl)</sup> mg/Nm <sup>3</sup>	US EPA METHOD 5	27,3	160	42,5
<b>II</b>	<b>KT2.220921</b>				
1	Lưu lượng <sup>(dl)</sup> m <sup>3</sup> /h	US EPA METHOD 2	1.319.006	--	--
2	SO <sub>2</sub> <sup>(a)(c)</sup> mg/Nm <sup>3</sup>	HDKT – 01	< 2,62	400	255
3	NO <sub>x</sub> <sup>(a)(c)</sup> mg/Nm <sup>3</sup>	HDKT – 01	41,5	680	212,5
4	CO <sup>(a)(c)</sup> mg/Nm <sup>3</sup>	HDKT – 01	20,5	800	--
5	CO <sub>2</sub> <sup>(dl)</sup> %	HD/KT – CO <sub>2</sub>	2,81	--	--
6	Bụi <sup>(dl)</sup> mg/Nm <sup>3</sup>	US EPA METHOD 5	29,5	160	42,5

**Ghi chú:** KPH: Không phát hiện, MDL: Giới hạn phát hiện; (--): Không quy định

**T. Phòng thí nghiệm**

**Mai Thị Nhung**



**Giám đốc**

**Nguyễn Thị Thúy Vân**

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm NC & TV Môi trường (REC).
- Dấu (a): Chỉ tiêu được Vimcerts công nhận; Dấu (b): Chỉ tiêu được Vilas công nhận; Dấu (c): Chỉ tiêu thực hiện tại hiện trường
- Dấu (dl): Chỉ tiêu NTP – Vimcert 117 thực hiện;
- Kết quả chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm