



Mã số: 260928/3080:1/QTMT/REC

Tp. HCM, ngày 13 tháng 10 năm 2026

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

- Đơn vị yêu cầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2
- Địa chỉ: Ấp 3, xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai
- Loại mẫu: Nước thải Số lượng: 01 mẫu

STT	MÃ SỐ MẪU	KÝ HIỆU/VỊ TRÍ LẤY MẪU
1	NT8.260928	0928/NT/U-T-NT/02: Nước thải làm mát tại vị trí trước khi xả vào hồ kiểm soát chung với Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 (Tọa độ: X=1176901; Y=400193)

4. Ngày lấy mẫu: 28/09/2026

5. Kết quả thử nghiệm:

STT	THÔNG SỐ/ĐƠN VỊ		PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A Kq=1,2; Kf=0,9
				NT8.260928	
1	pH ^{(a)(b)}	--	TCVN 6492:2011	7,34	6 – 9
2	Nhiệt độ ^{(a)(b)}	°C	SMEWW 2550B:2023	31,4	40
3	Clo dư ^(a)	mg/L	SMEWW 4500-Cl.B:2023	KPH (MDL=0,3)	1,08

Ghi chú: Cán bộ QC: Dương Hoàng Thanh Thảo

KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện

P. Phòng thí nghiệm

Dương Hoàng Thanh Thảo



KT. Giám đốc

Tạ Công Uẩn

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm NC & TV Môi trường (REC).
- Dấu (a): Chỉ tiêu được Vincerts công nhận; Dấu (b): Chỉ tiêu thực hiện tại hiện trường
- Kết quả chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm