



TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG NAM

VP: 14 đường số 4, KDC Bình Hưng, X. Bình Hưng, Tp. Hồ Chí Minh
Trụ sở: 15 Đoàn Thị Điểm, Phường Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.362.00147
Hotline: 0902.585.140 (Mr.Thu) 0906.737.001 (Mr.Tiến)
Website: www.moitruongphuongnam.vn



PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Số: 0003303.26
MSM: HCM.26.1151.NT02

Tên mẫu : Nước thải
Tên khách hàng : CÔNG TY CP ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH
Địa điểm lấy mẫu : Ấp 3, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Số lượng : 01 mẫu
Ngày lấy mẫu : 30/03/2026
Ngày trả kết quả : 10/04/2026



TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 40:2011/ BTNMT
				NT02	Cột A, Kq = 1,2 và Kf = 0,9
1	Nhiệt độ	°C	SMEWW 2550B:2023	33,6	40
2	pH ^(#)	-	TCVN 6492:2011	7,36	6 - 9
3	Clo dư ^(#)	mg/L	TCVN 6225-2:2021	< 0,03	1,08

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm và tại thời điểm đo;
- Mẫu được lưu 5 ngày, kể từ ngày trả kết quả. Ngoại trừ chỉ tiêu vi sinh;
- NT02: Nước thải làm mát tại vị trí trước khi xả vào hồ kiểm soát chung với nhà máy điện Nhơn Trạch 1, tọa độ (10°38'28,126"N; 106°50'20,868"E);
- (#): Thông số được chứng nhận Vilas;
- Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất cứ hình thức nào nếu không có sự đồng ý của PNE.

Trưởng phòng thí nghiệm

Cao Trần Thảo Uyên

Giám đốc

Đinh Tấn Thu